



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВРС-2619-1/01-М* / 2022 г.

ДО

**Г-Н ПЕТЪР СТЕФАНОВ КЪРЧЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „СМАРТ ТЕХ СЮЛЮШЪНС“ ООД**  
**ГР. ЕЛХОВО, ОБЩ. ЯМБОЛ**  
**УЛ. „ЛОМ“ №10Б**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Захранваща кабелна линия 0,4kV за ФЕЦ с мощност 99,735 kWp“** находяща се в УПИ VII-567, кв. 64 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪРЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2619/31.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на захранваща кабелна линия 0,4kV за ФЕЦ с мощност 99,735 kWp, находяща се в УПИ VII-567, кв. 64 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив. Новата кабелна линия 0,4kV ще се положи по тротоар, като дължината на кабелното трасе е 208м. Сервитута на кабелното трасе е 0,6м от страна на имотите и 1,5м от пътя. Полага се кабел САВТ 3x185+95мм<sup>2</sup>. Трасето на кабелната линия засяга имот: VII 567 собственост на инвеститора и имоти Общинска публична собственост.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Захранваща кабелна линия 0,4kV за ФЕЦ с мощност 99,735 kWp“** находяща се в УПИ VII-567, кв. 64 по плана на с. Татарево,



общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

