



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-3168-1/01.11.2022* г.

ДО

Г-Н ХРИСТО ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕРЗИЕВ – 89“ ЕООД
ГР. ПЪРВОМАЙ
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ №17

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличение мощността на съществуваща фотоволтаична електрическа централа от 100 Kwp до 299 800Wp“, в ПИ 06745.62.79 (УПИ 062079), местност „Алчаците“, землище на с. Брягово, община Първомай

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-3168/24.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда увеличение мощността на съществуваща фотоволтаична електрическа централа от 100 Kwp, до 299 800 Wp в ПИ 06745.62.79 (УПИ 062079), местност Алчаците, землище на с.Брягово, община Първомай. Увеличението ще се постигне чрез реконструкция на съществуващата централа по следния начин: наличните соларни панели ще се подменят с по-големи, но по-мощни панели с увеличено КПД. Инсталацията ще бъде разположена върху прилежащия терен с метална конструкция, а произведената електрическа енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа. На обекта има изградена фотоволтаична централа 100kW. Предвижда се реконструкция, с която да се достигне обща мощност на централата 299,8 kW.

Фотоволтаичната система ще се състои от 400 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност P=550 Wp и 296 бр., всеки с мощност 270 Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 6 бр. стрингови инвертора с номинална мощност 50 kW. Предвижда се присъединяване в РУ на ТП, Терзиев 89 ЕООД, поради което изграждане на нова кабелна линия, няма да бъде необходимо.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000436 „Река Мечка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка



от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000436 „Река Мечка“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Увеличение мощността на съществуваща фотоволтаична електрическа централа от 100 Kwp, до 299 800 Wp“**, в ПИ 06745.62.79 (УПИ 062079), местност Алчаците, землище на с. Брягово, община Първомай е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

