



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0301-2566.1/01.11* /2022 г.

ДО  
**ИНЖ. ВАСИЛ ТОДОРОВ ГРЪМЧЕВ**  
**РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ ПЛОВДИВ „ЮГ“**  
**ГР. ПЛОВДИВ**  
**УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно ел. захранване с кабелни линии 20kV на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и Комуникационно-транспортен пробив под ЖП ареала на гара Пловдив“** в поземлен имот с идентификатор 56784.551.80, гр. Пловдив, р-н Централна гара, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЪМЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2566/26.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно ел. захранване с кабелни линии 20kV на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и Комуникационно-транспортен пробив под ЖП ареала на гара Пловдив“ в поземлен имот с идентификатор 56784.551.80, гр. Пловдив, р-н Централна гара, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Трасето на новите кабелни линии 20kV преминава изцяло през ПИ с идентификатор 56784.551.80 като започва от кабелни муфи в имота, установява се в нови защитни PVC тръби в изкоп 1.10/0.60m, покрити с бетонов кожух, до достигане на първата шахта от тръбно-канална мрежа, която ще бъде изградена по друг проект, преминава през тръбно-каналната мрежа, след което кабелите ще бъдат изтеглени отново в нови защитни PVC тръби в изкоп 1.10/0.60m, покрити с бетонов кожух, до достигане на нов БКТП, който също ще се изгражда по друг проект. Дължината на кабелното трасе е L=86m.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно ел. захранване с кабелни линии 20kV на обект: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и Комуникационно-транспортен пробив под ЖП ареала на гара Пловдив“** в поземлен имот с идентификатор 56784.551.80, гр. Пловдив, р-н Централна гара, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

