



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОБ/ОС-3180-1/ДК-М* / 2022 г.

ДО
ЧЗП
ГР. ДИМИТРОВГРАД

ТОНЧЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199kWp и външна кабелна връзка“, в поземлен имот с идентификатор 59080.252.10 по КККР на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-3180/25.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 199 kWp и външна кабелна връзка с дължина 355 м. до ТП 4 в поземлен имот с идентификатор 59080.252.10 по КККР на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл. Пловдив. Имотът се намира в регулационните граници на населеното място и е с начин на трайно ползване „за друг вид производствен складов терен“.

Фотоволтаична инсталация ще се състои от фотоволтаични модули, инвертори, кабелна мрежа и разпределително табло. Модулите ще се монтиран върху съществуваща сграда и върху земя на метална конструкция в имот 59080.252.10. Ще се използва съществуващата инфраструктура. Предвижда се минимален обем на изкопни работи – забиване на колчета на конструкция. Външната кабелна връзка се предвижда да бъде с кабел NAY2Y /CABT/ 3x4x185мм² с дължина до 355 м., положен в земен изкоп.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр.13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199kWp и външна кабелна връзка“**, в поземлен имот с идентификатор 59080.252.10 по КККР на гр.Първомай, кв.Дебър, общ.Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

