



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0200-3359-9/14.11 2022 г.

ДО

Г-ЖА ПЕПА СКЕНДЕРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ КАЛОЯНОВО

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД (КЕЦ КАЛОЯНОВО)

С. КАЛОЯНОВО, ОБЩ. КАЛОЯНОВО,

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов захранващ кабел НН от съществуващ БКТП-12 до ново ТЕПО 1ТЧ/Б+“, монтирано на имотната граница на ПИ 73242.613.35 – Канализационен колектор по плана на с. Труд, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СКЕНДЕРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3359/10.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов захранващ кабел НН от съществуващ БКТП-12 до ново ТЕПО 1ТЧ/Б+, монтирано на имотната граница на ПИ 73242.613.35 – Канализационен колектор по плана на с. Труд, община Марица, област Пловдив. Дължината на проектното трасе ще е 710м. Сервитутът на проектното трасе ще е 1,0м от към имоти и 1,50 от другата страна. Проектното трасе на кабела ще е с начало от съществуващ БКТП 12 в ПИ 73242.501.2739 по КК на с. Труд на изток през ПИ 73242.501.2738, 73242.501.1850, 73242.613.31 и 73242.613.29 до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано на имотната граница на ПИ 73242.613.35 – Канализационен колектор.

Част от трасето, предмет на инвестиционното предложение, **попада** в границите на защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Нов захранващ кабел НН от съществуващ БКТП-12 до ново ТЕПО 1ТЧ/Б+“, монтирано на имотната граница на ПИ 73242.613.35 – Канализационен колектор по плана на с. Труд, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

