



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3237-1/06.12 / 2022 г.

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР КОТЕСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „АТОМ СОЛАР“ ЕООД
С. ГРАДИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична електроцентрала“**, в поземлен имот №741 в кв.№58 по плана на с. Градина, община Първомай, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОТЕСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3237/31.10.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност до 200kW, в поземлен имот №741 в кв.№58 по плана на с. Градина, община Първомай, област Пловдив с външна кабелна връзка до БКТП Градина 8 на с.Градина, общ.Първомай. Фотоволтаичната централа ще се изгради от фотоволтаични модули, които ще бъдат разпределени оптимално върху терена. За преобразуване на произведената от фотоволтаичните модули електрическа енергия в такава с подходящи параметри, ще бъдат използвани 2 броя инвертора по 100kW. Конструкцията на панелите ще бъде колонабивна. Електрозахранването на ФЕЦ ще се извършва чрез изграждане на подземен електропровод от съществуващата в района електроразпределителна мрежа и ще се подава към точка определена въз основа на издεδено за целта становище за присъединяване от електроразпределителното дружество. Външната кабелна връзка на трасе до БКТП Градина 8 на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, ще преминава изцяло през публична общинска собственост. Кабела ще бъде положен в земен изкоп. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП **„Фотоволтаична електроцентрала“**, в поземлен имот №741 в кв.№58 по плана на с. Градина община Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

