



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0906...3376...15.12..*/ 2022 г.

ДО
Г-Н ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „РЕМОС – ХРИСТО БОЖИКОВ“
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №13

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична електроцентрала върху покрив“** в поземлен имот 06077.30.15 в землището на с. Браниполе, местност „Нешовица“ общ.Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3376/11.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 93,96 kWp, в поземлен имот 06077.30.15 в землището на с. Браниполе, местност „Нешовица“ общ.Родопи, обл. Пловдив. ФЕЦ ще се състои от 174 броя фотоволтаични панели с мощност 540 Wp. Конфигурацията е от 2 стринга x 19 бр. и 1 стринг x 20 бр. последователно свързани модула(общо 58 бр. модули). Модулите ще се монтират на специална носеща конструкция върху покрива. Предвидено е произведената електрическа енергия да се консумира първо на място, и ако моментната мощност на ФЕЦ е по- голяма от консумацията на обекта , то излишъкът ще се връща в електрическата мрежа.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала върху покрив“** в поземлен имот 06077.30.15 в



землището на с. Браниполе, местност „Нешовица“ общ.Родопи , обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив