



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-3417-1 / 16.12. / 2022 г.

**ДО**  
**Г-Н ДЕЯН ЯНЧЕВ МАНАХИЛОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ДВВМ“ ЕООД**  
**С. СЕЛЦИ, СТОПАНСКИ ДВОР, КВ. 1, СГРАДА № 59,**  
**ОБЩ. ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ Х-86, кв. 11 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНАХИЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3417/15.11.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ Х-86, кв. 11 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив. Трасето на кабела преминава през терени общинска и частна собственост и е с дължина 329м до имота (L=330м до ГРТ на обекта в имота). Кабелът се предвижда да се изгради в имоти 72093.60.23 и 72093.21.70 /Общинска собственост/, Улица от осова т.10 до имот Х-86, кв.11 и УПИ Х-86, кв. 14 /частен имот/ по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ X-86, кв. 11 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

