



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВОС-34401/222* /2022 г.

ДО

Г-Н ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ ЧОНКОВ

УПРАВИТЕЛИ НА „СОЛАРЕС ТРЕЙД“ ООД

ГР. БУРГАС

УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №12, ВХ.Б, ЕТ.1, ОФИС 4

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 105 kWp“ в поземлен имот с идентификатор 78171.501.651, ул. Москва, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив и „Кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до електромерно табло тип ТЕПО 1 ТЧ+ТТ/Б на фасада на ТП 1“, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3440/16.11.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 105 kWp в поземлен имот с идентификатор 78171.501.651, ул. Москва, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив и кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до електромерно табло тип ТЕПО 1 ТЧ+ТТ/Б на фасада на ТП 1, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив.

Ще се реализира фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 105 kWp. Централата се състои от 232 фотоволтаични модула, монтирани на метална конструкция, 2 бр. инвертори, ел. табла и окабеляване. Всеки модул ще е с номинална мощност от 450Wp.

Кабелът се полага директно в изкоп, като дължината на кабелното трасе е 420 м. При преминаване под пътища кабелът преминава в гофрирана тръба Koroflex ,HDPE OD/ID 110/94 mm в бетонов кожух .Сервитута на кабелното трасе е 0,6 м. от страна на имотите и 1,5 м. от страна на пътя. Полага с кабел САВТ 2 x 3 x 185 +95 мм<sup>2</sup>.

Кабелното трасе ще премине от главно разпределително табло на ФЕЦ до електромерно табло тип ТЕПО 1 ТЧ+ТТ/Б на фасада на ТП 1,с.Царимир“ през общински имоти-улицы.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 105 kWp“** в поземлен имот с идентификатор 78171.501.651, ул. Москва, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив и **„Кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до електромерно табло тип ТЕПО 1 ТЧ+ТТ/Б на фасада на ТП 1“**, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

