



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВОС-3594-1/05.01.* / 2023 г.

ДО

**Г-Н ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „МИ-НИ ГОЛД“ ЕООД
С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелно трасе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на Фотоволтаична инсталация с мощност 300kWp в УПИ:III-241,240кв.20 с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив до ТНН,ТП/БКТП ТП 7-с.Градина, п/ст Първомай“.

УВАЖАЕМИ ГОСОПДИН ГИРИТЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3594/05.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелно трасе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на Фотоволтаична инсталация с мощност 300kWp в УПИ:III-241,240кв.20 с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив до ТНН,ТП/БКТП ТП 7-с.Градина, п/ст Първомай. Инвестиционно намерение включва следните детайли: полагане на нов кабел 1kV тип NAY2Y/CABT/ 4x4x240mm²x4x240mm²L=380m положен в земен изкоп. Съгласно изискванията, обхвата на подземния електропровод е на отстояния 0,6 м от оста на електропровода към дворищните парцели и 1.5 м към улица. Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявено ИП: **„Изграждане на кабелно**



тресе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на Фотоволтаична инсталация с мощност 300kWp в УПИ:III-241,240кв.20 с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив до ТНН,ТП/БКТП ТП 7-с.Градина, п/ст Първомай" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

