



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВРС-3585-1*.....*05.01*.....2023 г.

ДО  
Г-Н **ЧОНКОВ**  
ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 80kWp“** в УПИ IV-107, кв. 87 по ПУП на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив и **„Кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло НН,ТП/БКТП ТП2 От.Паисий ,КЛ/ВЛ Сърнегор,П/СТ Чернозем“**.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВРС-3585/02.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 80kWp в УПИ IV-107, кв. 87 по ПУП на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив и кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло НН,ТП/БКТП ТП2 От.Паисий ,КЛ/ВЛ Сърнегор,П/СТ Чернозем.

Централата се състои от 174 фотоволтаични модула, монтирани на метална конструкция, 2 бр. инвертори, ел. табла и окабеляване. Всеки модул ще е с номинална мощност от 450Wp. Централата ще е с ориентация – юг и наклон на панелите от 15 градуса.

Ще се изгради и нова кабелна линия НН 0,4 kV от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло НН,ТП/БКТП ТП2 От.Паисий ,КЛ/ВЛ Сърнегор,П/СТ Чернозем.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 80kWp“** в УПИ IV-107, кв. 87 по ПУП на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив и **„Кабелна линия НН от главно разпределително табло на ФЕЦ до табло НН,ТП/БКТП ТП2 От.Паисий ,КЛ/ВЛ Сърнегор,П/СТ Чернозем“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

