



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600-3584-1.....05.01./ 2023 г.

ДО  
Г-Н **БЯЛКОВ**  
ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

**Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 30 kW” в УПИ XVI-273, кв. 22 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив и „Трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа”.**

### УВАЖАЕМИ ГОСОПДИН БЯЛКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3584/02.12.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 30 kW в УПИ XVI-273, кв. 22 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив и трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

ФЕЦ ще се разположи в североизточната част на парцела, върху площ около 200 м2. Фотоволтаичните панели ще се разположат надземно върху метални стойки. Съгласно издаденото становище от ЕРЮГ, КЕЦ Асеновград, мястото на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа е: Ст. №9, изв. Г, ТП/БКТП, ТП 3-Бяла река, КЛ/ВЛ Драгойна, п/ст Първомай. Трасето на присъединяване преминава по съществуваща улица (имот публична общинска собственост) и е с дължина около 20 м подземен кабел.

Имотът и трасето, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай”.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Изграждане на ФЕЦ за производство на ел. енергия, с максимална инсталирана мощност до 30 kW“ в УПИ XVI-273, кв. 22 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив и „Трасе на ел. кабел за присъединяване към електроразпределителната мрежа“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

