



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-133-1*.....*26.01*..... /2023 г.

ДО

Г-Н МИТКО ГОРЧОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГРИЙН МИГ ЕНЕРДЖИ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, 4000,
УЛ. „ХР. Г. ДАНОВ“ № 22

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: **„Кабелна линия 20kV от ЖР42 до БКТП 1x1250 kVA (0.4/20kV)“** в УПИ 88.317 - административни, търговски и обслужващи сгради и магазини, складова и логистична дейност, производство на електроенергия, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРЧОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-133/17.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20kV от ЖР42 до БКТП 1x1250 kVA (0.4/20kV) в УПИ 88.317 - административни, търговски и обслужващи сгради и магазини, складова и логистична дейност, производство на електроенергия, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив.

Предвижда се изграждане на кабелна линия 20 kV за основно електрозахранване с приблизителна дължина около 150м от ЖР стълб №42 от ВЛ 20kV „Голямо Конарско шосе“ за захранване на нов БКТП1x1250 kVA (0.4/20kV), разположен в УПИ 88.317.

Трасето на КЛ 20kV ще започне от съществуващ ЖР №42, от ВЛ 20kV „Голямо Конарско шосе“, ще се насочи на юг - югозапад по път № 78080.134.358 след достигане на имот 88.306 собственост на възложителя ще навлезе в имота и ще завърши в БКТП. Сервитутът на кабелното трасе е 2,5м – по 1.25 от двете страни.

Кабелът е предвиден тип NA2XS(F)2Y3x1x400mm², по цялото си трасе, ще бъде положен в изкоп 1/0,6м. По дължина на кабелното трасе не се предвиждат шахти за кабели, а само маркиране с реперни знаци на трасето му. На стълба има монтиран съществуващ РОММ 20/400, на който ще се присъедини кабела посредством кабелна глава за открит монтаж тип 20kV – Raychem. След разединителя кабелът се изтегля в дебелостенна тръба тип РЕНД100 ф160, с дължина 3 м. Тръбата се укрепва с метални скоби за конструкцията на стълба. От стълба кабелът ще преминава в изкоп.

Имотите, през които преминава трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелна линия 20kV от ЖР42 до БКТП 1x1250 kVA (0.4/20kV)“** в УПИ 88.317 - административни, търговски и обслужващи сгради и магазини, складова и логистична дейност, производство на електроенергия, землището на с. Царацово, общ. Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

