



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *080С-199-1*.....*08:08*./ 2023 г.

ДО
Г-Н ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „КАЛЦИТ“ АД
ГР. АСЕНОВГРАД
УЛ. „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР“ П.К 4230

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) на земя“ в поземлени имоти с идентификатор 00702.506.925 и ПИ 00702.506.926 по регулационния план на гр. Асеновград, Промислена зона „Север“, общ. Асеновград, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-199/24.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) на земя в поземлени имоти с идентификатор 00702.506.925 и ПИ 00702.506.926 по регулационния план на гр. Асеновград, Промислена зона „Север“, общ. Асеновград, обл. Пловдив на площ от 37435 кв.м. и обща инсталирана мощност 3,6 MWp. ФЕЦ ще бъде хибридна основно за задоволяване собствените нужди на предприятието, като излишната ел. енергия ще се отдава към електроразпределителната мрежа. Ще се монтират общо 7317 бр. по 490 Wp фотоволтаични панели, върху метални носещи конструкции. Произведената електроенергия ще се преобразува посредством 21 броя инвертори. Предвижда се монтаж на два броя трансформатори КТП 1600 kVA 0.6/20kV и КТП 2000 kVA 0.6/20kV. Изкопите за прокарване на тръбите за кабелните трасета ще са с дълбочина до 0,5 м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) на земя“** в поземлени имоти с идентификатор 00702.506.925 и ПИ 00702.506.926 по регулационния план на гр. Асеновград, Промислена зона „Север“, общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

