



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДИОС-537/1/05-04 2023 г.

ДО  
Г-Н СТЕФАН НИКОЛОВ ТЕЛКЕДЖИЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ТАНИСТ“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ  
БУЛ. „КРАЛИ МАРКО“ №18А

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия“ в поземлен имот с идентификатор 56784.527.137 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 4, район „Източен“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕЛКЕДЖИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-537/24.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия в поземлен имот с идентификатор 56784.527.137 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 4, район „Източен“. Изграждането на кабелното трасе е предназначено за свързване на фотоволтаична централа към електроразпределителната мрежа. Монтажът на фотоволтаичната централа се предвижда да се извърши върху покрива на съществуваща в имота сграда с мощност 80kW. ФЕЦ ще се състои от 200 фотоволтаични модули с мощност всеки от по 400 Wp, 2 броя инвертори, кабелна мрежа и разпределителни табла. Дължината на трасето на новата кабелна линия е 66 м. Кабелната линия НН започва от ГРТ на обекта. Трасето тръгва на запад, пресича ул. „Удроу Уилсън“ и продължава на север до точката за присъединяване.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



**процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия“** в поземлен имот с идентификатор 56784.527.137 по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 4, район „Източен“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

