



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...*ОВОС-ВЛЗ-1/28-04*..... /2023 г.

ДО

Г-Н Т

ГР. ГАБРОВО.

КУНЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** за захранване на обект: Ново основно и допълващо застрояване - автосалон, кафе и автомивка, находящи се в УПИ I-268.132, скл. и общ. обсл. дейност (автосалон), ПИ с идент: 56784.268.132, м. „Прослав“ по КК на гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-827/24.03.2023 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за захранване на обект: Ново основно и допълващо застрояване - автосалон, кафе и автомивка, находящи се в УПИ I-268.132, скл. и общ. обсл. дейност (автосалон), ПИ с идент: 56784.268.132, м. „Прослав“ по КК на гр. Пловдив.

Новопроектираният водопровод ще е от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDØ110, PN10, PE 100 с дължина 65 м. Трасето на водопровода ще минава по общински път с ИД 56784.268.87, съгласно одобрена ВиК схема на имота.

При връзката на съществуващия уличен с новопроектирания водопровод е предвидено монтиране на спирателен кран СКØ100 с охранителна гарнитура.

По трасето на водопровода се предвижда монтиране на един на брой пожарен хидрант - ПХ Ø80 – надземни, в края на новопроектираният водопровод.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** за захранване на обект: Ново основно и допълващо застрояване - автосалон, кафе и автомивка, находящи се в УПИ I-268.132, скл. и общ. обл. дейност (автосалон), ПИ с идент: 56784.268.132, м. „Прослав“ по КК на гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

