



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0B0C-1019-1/19-05 /2023 г.

ДО
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ПЕЙЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „АЛПИ-КОМЕРС“ ООД
ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. „САН СТЕФАНО“ № 8



Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 168 kWp“ върху покрив на сграда в ПИ 00702.534.25 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЙЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0B0C-1019/12.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 168 kWp върху покрив на сграда в ПИ 00702.534.25 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград. Монтирането на фотоволтаичните модули ще се извърши посредством носеща метална конструкция. Ще използва произведената електроенергия за собствени нужди и продажба към ЕР Юг.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 168 kWp“ върху покрив на



сграда в ПИ 00702.534.25 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените?

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

