



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0006...1078...1.../25.05...* /2023 г.

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВЪЛЧЕВ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „КОЗЛОДУЙ“ № 1, ЕТ. 4, ОФИС 9

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност приблизително 200 kWp с цел производство, потребление и продажба на електроенергия върху покриви на предприятие“ в поземлен имот идентификатор 00702.5.610, местност „Корията“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1078/20.04.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1078-1/26.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност приблизително 200 kWp с цел производство, потребление и продажба на електроенергия върху покриви на предприятие в поземлен имот идентификатор 00702.5.610, местност „Корията“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Инсталацията ще бъде разположена върху покривите на производствените сгради в имота. Произведената електрическа енергия ще бъде потребявана на място — за покриване нужди на производството на млечни продукти, а излишъкът ще бъде отдаван възмездно в мрежата на Електроразпределение Юг/ЕВН.

На покривите ще бъдат разположени приблизително 362 ф. фотоволтаични модула, всеки с максимална производителност 550 вата.

Модулите ще бъдат монтирани посредством алуминиева конструкция, със замонолитване, по равнините на скатове — без допълнителни задигания.

Инсталацията включва и 3 броя преобразуващи инвертори, с обща номинална мощност припл. 200 kW.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична централа с мощност приблизително 200 kWp с цел производство, потребление и продажба на електроенергия върху покриви на предприятие“** в поземлен имот идентификатор 00702.5.610, местност „Корията“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

