



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0301-1388/1/20.06*..... / 2023 г.

ДО

Г-Н ДЕЯН ЯНЧЕВ МАНАХИЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "КБ ЕНЕРДЖИ" ЕООД
С. СЕЛЦИ, ОБЩ. САДОВО
СТОПАНСКИ ДВОР, КВ.1, СГРАДА №59

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“ в УПИ XIII-363, кв. 29а по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНАХИЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1388/18.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XIII-363, кв. 29а по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив. Предвижда се изграждане на кабел 1kV тип NAY2Y /CABT/ 3x2x240+1x120mm² от ново монтирано Ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг монтирано на фасадата на ТП 3, с. Градина разположен в имот Общинска собственост. Общата дължина на трасето е 233м. Предвидено е и полагането на плътно стоманено "въже" - кръгъл профил Ø10 mm, горещо поцинкован, по цялата дължина над новия кабел 0,4kV. Въжето ще започне от ново монтирано Ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг монтирано на фасадата на ТП 3 до новото Табло НН /Тфец/ на обекта в УПИ XIII-363, кв.29а по плана на с. Градина. В двата си края ще се свърже към заземителната инсталация на ново монтирано Ел.табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг и новото Табло НН /Тфец/ на обекта. Предвидено е заземление на всички метални нетоководещи части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова при аварийни ситуации. Заземителната инсталация ще се изпълни от необходимите горещопоцинковани заземителни колове 63/63/6mm с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена и свързани с поцинкована шина 40/4mm. Изкопът, в който ще се полага кабелът, е дълбок 0.8m и широк 0.4m. Присъединяването ще се извърши към вече съществуваща ел. мрежа.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на кабелна линия 1kV, НН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XIII-363, кв. 29а по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

