



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РВРС-1465-1* / *27-06*2023 г.

ДО

**„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
Г-ЖА МАРИЯНА РУСЕВА РУСЕВА
ГР. СОФИЯ, РАЙОН МЛАДОСТ, ЖК „МЛАДОСТ“ 4
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ – СГРАДА 6**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на приемо-предавателна станция 3106“, разположена върху сграда в УПИ III-1223, с. Стряма, ул. „Мир“ №29, общ. Раковски, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1465/26.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на приемо-предавателна станция 3106, разположена върху сграда в УПИ III-1223, с. Стряма, ул. „Мир“ №29, общ. Раковски, обл. Пловдив. За целите на инвестиционното предложение се предвижда съществуващата мачта М1 да се укрепи с нови подкоси. Съществуващите секторни антени се демонтират. Към мачтата се монтират шест нови секторни антени и съответните RRU модули за тях. Антените ще се монтират на мачтата посредством нови двойни носачи ф60/Н=3,00м. RRU модулите се монтират на самостоятелни стоманени стойки, укрепени към мачтата. Съществуващата радиорелейна антена се запазва. Технологичното помещение и оборудването в него се запазват. За полагането на антенните кабели от антените до технологичното оборудване ще се използва съществуващата хоризонтална и вертикална кабелна скара.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горееизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно



въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Преустройство на приемопредавателна станция 3106“**, разположена върху сграда в УПИ III-1223, с. Стряма, ул. „Мир“ №29, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

