



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0300-1605-1/10.07*.....2023 г.

ДО

Г-Н

ПАСКОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ЕС ПИ ЕНЕРДЖИ ЕНД УОТЪР" ООД

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Монтаж на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ 30 Kw”** в УПИ XIV - 221 /ПИ с идент. по КККР 51305.501.1221/, кв.47, ул.15-та №18, по плана на с. Неделево, Община Съединение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1605/07.06.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с мощност 29.945 kWp за производство на електрическа енергия за продажба на ел. енергия, отдавана към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД (ЕР ЮГ) – стълб №1А3 изв. А от ТНН на ТП „Неделево 1“, КЛ/ВЛ „Церетелево“, п/ст „Пясъчник“, по становище №4551078/06.04.2023г. за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Предвижда се фотоволтаичните модули да се монтират върху стоманена конструкция в УПИ XIV-221,кв.47, в регулационните граници на с. Неделево, община Съединение, с административен адрес ул.15-та №18, с. Неделево.

Изкопни работи се предвиждат за изтегляне на кабел НН от инвертора до разпределително ел. табло РТ ФЕЦ с дълбочина 0.80 m. и широчина 0.40 m., както и за полагане на заземителна шина 40/4 mm в изкоп с дълбочина 0.50 m.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горееизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно



въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Монтаж на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ 30 Kw“** в УПИ XIV - 221 /ПИ с идент. по КККР 51305.501.1221/, кв.47, ул.15-та №18, по плана на с. Неделево, Община Съединение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

