



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...000...1760-1..., 11.02.2023 г.

ДО

Г-Н 1                    ТРИФОНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „НТ-КОНСУЛТ ГРУП“ ООД  
ГР. КАРЛОВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтаична електрическа централа с мощност 199,92 kWp**“ и „**Външно кабелно захранване**“ в УПИ IV – стопански и производствени нужди и ФЕЦ в кв.28 на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1760/22.06.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 199,92 kWp в УПИ IV-стопански и производствени нужди и ФЕЦ в кв.28 на с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив. Предвидено е и изграждането на външно кабелно захранване от табло силово на ФЕЦ (TFV), намиращо се в УПИ IV-стопански и производствени нужди и ФЕЦ в кв. 28 на с. Ведраре до табло мерене (TE), монтирано до табло н.н. на трафопост ТП „ВС Ведраре“. Кабелът ще свързва фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа.

ФЕЦ ще се състои от следните основни съоръжения: на 7 реда се разполагат общо 357 броя соларни модули, разпределени по начин, при който се използва възможно най-добре слънчевия потенциал и са разпределени към два инвертора.

Произведената от соларните модули постояннотокова енергия трябва ще се преобразува в променливотокова с цел отдаване към електроразпределителната мрежа. За тази цел са предвидени преобразуватели (инвертори) – 2 броя трифазни, с номинална изходна мощност 100kW. Това е трифазен инвертор с десет MPP тракера и общо входове за 20 стринга

Кабелът, PV1-F-1x6мм<sup>2</sup> ще е за външен, подвижен и неподвижен монтаж. От инверторите до фотоволтаичните модули кабелите ще се разположат в гофрирана тръба F40, положена в изкоп 0,7/0,4м. или по покрива. Трасето на кабела започва от северозападния ъгъл на УПИ IV-стопански и производствени нужди, кв. 28 на запад по улица „Първа“ към кръстовището с о.т. 141. Трасето на кабела ще продължава по южния тротоар на улица „Първа“ на 0,6м. от имотните граници. Като достигне до кръстовището чупи на югозапад, пресича улицата в тревната площ и отново пресича улицата на север,



като трасето на кабела продължава около 20 м. и достига до мястото, където е монтирано табло мерене ТЕ-до ТП „ВС Ведаре“.

Кабелите са 2 броя в паралел NAYY 4x240мм<sup>2</sup>, положени в изкоп 0,8/0,4м. по улицата и в защитна тръба в изкоп 1,1/0,6м. – при пресичането на пътя. При преминаване покрай стоманобетонни стълбове кабелът ще се изтегли в защитна тръба по 2м. от двете страни на стълба и на 2м. от основата му. Трасето на кабела е с дължина 250 м.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 199,92 kWp“ и „Външно кабелно захранване“ в УПИ IV – стопански и производствени нужди и ФЕЦ в кв.28 на с. Ведаре, община Карлово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

