



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2390-1/2к.0.0..... /2023 г.

ДО
Г-Н **ГЕОРГИЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА "КАРЛОВО СОЛАР БГ" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,
Г-ЖА **АДЪРСКА**
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изместване на трасе /кабелиране/ на въздушна линия 20 kV "Сушица" в участъците от стълб № 74/23 до стълб № 74/29 и от стълб № 74/23 до трафопост, с диспечерско наименование „Юг“, землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДЪРСКА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2390/23.08.2023 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изместване на трасе /кабелиране/ на въздушна линия 20 kV "Сушица" в участъците от стълб № 74/23 до стълб № 74/29 и от стълб № 74/23 до трафопост, с диспечерско наименование „Юг“, землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив. Предвижда се да се създадат устройствени условия за осъществяване на инвестиционното намерение на Възложителите, в т.ч. утвърждаване на трасе /изработването на проект за ПУП ПП, съобразено с действащите нормативни изисквания и изграждане, в който проект се разглежда подземно полагане (кабелиране) на въздушна линия 20kV „Сушица“ в участъка между стълб № 74/23 до стълб № 74/29 и от стълб № 74/23 намиращи се в землището на с. Васил Левски, до трафопост, с диспечерско наименование „Юг“ в регулационните граници на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив. Горепосочените имоти са собственост на „Карлово Солар БГ“ ЕООД, която фирма се явява възложител и инвеститор на проекта. Съгласно заданието и сключения договор съществуващите стълбове с №74/23 до стълб №74/29, и от стълб №74/23 до ТП „Юг“ и съществуващият проводник (АС-50мм²) между тях в тези участъци ще се демонтират. Имот с идентификатор 10207.5.566, имот с идентификатор 10207.39.1001 и имот с идентификатор 10207.5.610, местност "с. Васил Левски" се намира източно от регулацията на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив. В тези имоти се предвижда изграждане на обект за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници чрез фотоволтаична централа и трафопост.

Кабелната връзка 20kV ще се изпълни чрез използването на 3 броя кабел 20kV NA2XS(F)2Y 12/20KV 1x185 мм², за номинално напрежение 20kV. Кабелът е с алуминиево тоководещо жило, с изолация от омрежен полиетилен и външна защитна обвивка от PE компаунд. Стълб №74/23 се предвижда да се монтира в оста на съществуващата въздушна линия 20kV „Сушица“, на 2м от имотната граница. Стълб №74/23 е тип ЪМ 60-951, като на него се предвижда да се реализират 2 броя въздушно-кабелни прехода както следва:



От въздушната линия се спускат проводници към вентилните отводи, от тях със шини отива на разединител мощностен POMM 20/400A и оттам – на кабел 20kV. Последният е укрепен по стълба на полиамидни скоби и защитен на височина до 4,0м в защитна тръба ф150. Единият кабел отива до стълб №74/29 в ПИ с идентификатор 10207.39.1001, а другият - до ТП „Юг“. Стълб №74/29 се предвижда да се монтира в оста на съществуващата въздушна линия 20kV „Сушица“, на 2м от северната имотна граница на ПИ с идентификатор 10207.39.1001. На този стълб също е предвиден въздушно-кабелен преход, но без мощностен разединител. Новопредвидените стълбове се заземяват като се свързват към вертикален заземител.

Трасето на единия кабел 20kV тръгва от стълб №74/23 на север на 1,0м от имотната граница на имот 10207.5.610 като следва чупките, след което като стига до имот 10207.39.1001, завива на север, пресича полски път 10207.5.773 и влиза в имот 10207.39.1001. Трасето на кабел 20kV продължава по чупките на имотната граница, като достига до североизточния ъгъл на имота, чупи на запад и достига до мястото, където е монтиран стълб №74/29. Дължината на кабелното трасе е около 660 м.

Трасето на другия кабел 20kV тръгва от стълб №74/23 на юг на 1,0 м от имотната граница на имот 10207.5.610 като следва чупките, след което стига до югоизточния ъгъл и чупи на северозапад по имотната граница. При достигане на полски път 10207.100.814, пресича имот 10207.5.452 и влиза в сервитута на пътя на 1м. Продължава по пътя и при достигане на общински имот 10207.51.565 чупи на запад в него и минава на 1,0м от западната имотна граница. Достига до регулацията на с. Васил Левски, пресича кръстовище с о.т. 231, продължава по южния тротоар към кръстовище с о.т. 230 и достига до ТП „Юг“, където влиза в него чрез въздушнокабелен преход по източната фасада. Дължината на второто кабелно трасе е около 1060 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури** по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изместване на трасе /кабелиране/ на въздушна линия 20 kV „Сушица“ в участъците от стълб № 74/23 до стълб № 74/29 и от стълб № 74/23 до трафопост, с диспечерско наименование „Юг“**, землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

