



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 069-2947/1/08.11 / 2023 г

ДО  
Г-Н **ВЕРГОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР 21“ ООД  
ГР. ХАСКОВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 450 kW и БКТП**“ в УПИ 60.386-за фотоволтаичен парк, поземлен имот с идентификатор 59080.60.386 по КК на град Първомай, местност „Комбур кория мера“, община Първомай

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕРГОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2987/02.11.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 450 kW и БКТП в УПИ 60.386 – за фотоволтаичен парк, поземлен имот с идентификатор 59080.60.386 по КК на град Първомай, местност „Комбур кория мера“, община Първомай. За имота има одобрен ПУП-ПРЗ, специализирани план-схеми и Парцеларен план, одобрени с Решение №495 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 13.07.2023 г. по Протокол № 48, влязло в сила на 05.09.2023 г.

Имотът е с променено предназначение с Решение № 8/06.10.2023 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ. Урегулацията на поземлен имот е образуван от ПИ с идентификатор 59080.60.282 по КК на гр. Първомай.

За инвестиционното намерение има издадено Решение №ПВ-ЕО-22/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ – Пловдив.

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Първомай. Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Фотоволтаичната централа ще се изгражда на два етапа:

-етап 1 - изграждане на БКТП 20/0,4kV, монтиране на два инвертора и присъединяване 366 бр. панели към тях;

-етап 2 - монтиране на три инвертора и присъединяване 414 бр. панели към тях;

Изпълнението на пълната мощност от двата етапа може да бъде осъществено от инвеститора едновременно.

Централата ще се изгради от общо 780 бр. mono half-cut bifacial панели с единична пикова мощност от 545 Wp, образуващи фотоволтаична централа с инсталирана мощност от 425,10 kWp.

Фотоволтаичните панели се свързват последователно образуващи отделни стрингове, присъединени към съответните инвертори.



Панелите се монтират на метална двуредова конструкция с разположение ЮГ и наклон от 25 ° спрямо хоризонта.

Избрани са 4 бр. трифазни мрежови инвертора 100 kW монтирани на металната конструкция на панелите и един мрежов инвертор 33 kW.

За свързването на панелите помежду си и към инверторите е избран соларен кабел PVF1, положен по металната конструкция, като се прихваща с кабелни скоби. При преходите между редовете соларните кабели ще се полагат в HDPE тръба в земен изкоп.

За нуждите на централата се предвижда изграждане на БКТП 20/0,4kV с мощност 1000kVA ситуиран на улична регулация. В БКТП се изграждат общо 4 бр. сектора с различна функционалност и напрежение.

Електрическата енергия от ФЕЦ ще се отдава в мрежата на ЕРП.

В обхвата на инвестиционното предложение се включват всички електрически инсталации свързани с работата на фотоволтаичната инсталация за производство на електрическа енергия, а именно:

- Табла на фотоволтаична електричната централа – Тфец;
- Комплектуване на фотоволтаичните пенели по стрингове към инверторите;
- Свързване на инвертори за преобразуване на постоянен в променлив ток към електрическата мрежа;
- Силова кабелна мрежа на фотоволтаичната система Комуникационна инсталация за пренос на данни за работата на електроцентралата;
- Заземителна инсталация.

Централата се присъединява трифазно към КЛ Сердика 20 kV, като за целта ще се изгради ново БКТП, съгласно Предварителен договор за присъединяване от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД № 4537295 от 24.01.2023 г. Електрическите мощности от ФЕЦ ще се присъединят към табло НН на БКТП.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположените защитени зони са BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002081 „Марица-Първомай“ и BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА с мощност до 450 kW и БКТП“ в УПИ 60.386 – за фотоволтаичен парк, поземлен имот с идентификатор 59080.60.386 по КК на град Първомай, местност „Комбур кория мера“, община Първомай е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

