



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-1864-1 / 16.11.2023 г.

ДО

Г-Н НЕДЕЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Куртово Конаре, община Стамбалийски”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЕЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2864/19.10.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Куртово Конаре, община Стамбалийски. Водоснабдяването на с. Куртово Конаре се осъществява чрез напорен водопровод с големина Ø 200 Е и дължина L=2066 m, който води началото си от напорен резервоар за селата – Куртово Конаре и Ново село с обем 900 m³, захранван от шахтов кладенец с тласкател Ø 250 Е от ПС „Куртово Конаре“. Приблизителната дължина на съществуващата водопроводна мрежа е L = 22 000 m. (урабанизирана територия на селото), изградена от етернитови тръби с диаметри от Ø 80 mm до Ø 200 mm. Новопроектирани клонове по улиците, определени от техническата спецификация към настоящия проект, се явяват част от разпределителната водопроводна мрежа на с. Куртово Конаре. При оразмеряването са отчетени нормативни скорости, при които всички клонове провеждат нормативните противопожарни водни количества, както и водни количества за питейно-битови нужди. В разглеждания обхват на територията на с. Куртово Конаре има изградени водопроводни клонове по всички улици, които подлежат на реконструкция, поради амортизиран материал и недостатъчен капацитет. Техническото решение за водопроводната мрежа на селото е предвидено с изграждането на три главни клона – Гл. кл. I, Гл. кл. II и Гл. кл. III.

Гл. кл. I води началото си от довеждащия водопровод от НР с обем V=900 m³ западно от селото, продължава по северното платно на ул. „6-та“ и достига до ул. „1-ва“, по която продължава на североизток и приключва при изхода от селото. Общата дължина на Гл. кл. I е 2051,75 m, а големината му е DN 90 PE 100 RC.

Гл. кл. II води началото си от Гл. кл. I при кръстовището на ул. „43-та“ селото, продължава на север по същата улица до кръстовището с ул. „29-та“. Там завива на изток по ул. „29-та“ и минава последователно през ул. „5-та“ и ул. „27-ма“ до достигането му до Гл. кл. I. Общата дължина на Гл. кл. II е 935,77 m, а големината му е DN 90 PE 100 RC.

Гл. кл. III води началото си от Гл. кл. I при кръстовището на ул. „43-та“ селото, продължава на юг по същата улица до кръстовището с ул. „1-ва“, където продължава на североизток по ул. „1-ва“ до достигането му до Гл. кл. I. Общата дължина на Гл. кл. III е 1035,38 m, а големината му е DN 90 PE 100 RC.



В обхвата на настоящият технически проект попадат 23 170 м водопроводна мрежа. Хидравличното оразмеряване на водопроводната мрежа е направено за тръби PE 100 RC. Всички тръби и фасонни части ще се изпълнят от PE 100 RC.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000424 „Река Въча-Тракия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-334/31.05.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000424 „Река Въча-Тракия”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Куртово Конаре, община Стамболовски**” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

