



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РРОС-3186-11-АД-М*.....2023 г.

ДО

Г-ЖА

**ДРАГУШЕВА-ИСКРЕНОВА**

УПРАВИТЕЛ НА „ИСКРА МС“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**ВТОРОСТЕПЕНЕН УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД**“ ЗА НИСКОЕТАЖНО СВОБОДНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ в УПИ III-104, кв 4., с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив.

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРАГУШЕВА-ИСКРЕНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-3186/23.11.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов уличен водопровод за захранване на УПИ III-104 с вода с питейно-битови качества. За целта има издадено Техническо задание от „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив.

Ще бъде проектиран и реализиран на уличен водопровод PE-HD ф90 PN10 PE100 по общински пътища, който да се захрани от съществуващ уличен водопровод E80 по улица северозападно от имота при ОТ9.

Очаквана дължина на уличен водопровод PE-HD90 PN10 PE 100 - 125,0м.

Трасето на водопровода няма да засяга частни имоти.

Новопроектираният водопровод ще провежда  $Q = 10.0 \text{ l/s}$  при  $v = 2.031 \text{ m/s}$  и  $I=0.046 \text{ m/m'}$ . при нормална работа.

Водни количества за ПП нужди според наредба № Из - 1971 на този етап на проектиране: Външно пожарогасене - 5л/с чл.171, табл.15 т.1 .

Външното пожарогасене на захранваните сгради ще се осигурява от уличните надземни хидранти Ø80 през 200м'. чл.170, т.1. Ще има предвидени 2бр. нови надземни пожарни хидранта Ø80 по трасето на новият водопровод.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„ВТОРОСТЕПЕНЕН УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД“ ЗА НИСКОЕТАЖНО СВОБОДНО ЗАСТРОЯВАНЕ** в УПИ III-104, кв 4., с. Гълъбово, общ. Куклен, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

