



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-147-1/15-01/2024 г.

ДО
Г-Н **ЕВТИМОВ**
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД
ГР. СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична инсталация с капацитет 200 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 200 kWh“ върху сграда с идентификатор 56784.525.380.1, район Източен, бул. 6-ти септември № 223-А, гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕВТИМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-247/31.01.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет 200 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 200 kWh върху сграда с идентификатор 56784.525.380.1, район Източен, бул. 6-ти септември № 223-А, гр. Пловдив, по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“. Генерираната ел. енергия ще се използва за собствено потребление, а излишъкът ще се съхранява в акумулаторен сторидж с капацитет 200kWh, без да се отдава в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната централа се състои от 432 бр. еднолицеве фотоволтаични панели с единична мощност 460Wp, състоящи се от две независими секции, които могат да работят разделно в случай, че панелът е засенчен частично. Предвидени са два инвертора с номинална АС мощност 100kW. Общата АС мощност на ФЕЦ е 200kW. Общо за обекта фотоволтаичните панели са групирани в 246р. стринга (по 126р. на инвертор). Всеки стринг се състои от 18бр. фотоволтаични панела, свързани последователно. Предвидени са два инвертора с номинална АС мощност 100kW, с по 10бр. MPPT (входни тракери). Към всеки тракер може да се свържат до 26р. стринга. Стринговите кабели са тип Cu PV 1x4мм² (+/-). Кабелите 400VAC от инвертор до ГРТ са тип NAYY 4x95мм². Полагането на кабелите по покрива ще стане на поцинкована кабелна скара 100/60мм с капак.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имота, в който е предвидено да се реализира.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от имот с идентификатор 56784.525.380, предмет на ИП, **попада** в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000578 „Река Марица“** за опазване



на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0000578 „Река Марица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в защитената зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в зоната;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Не се очаква и кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с капацитет 200 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 200 kWh“ върху сграда с идентификатор 56784.525.380.1, район Източен, бул. 6-ти септември № 223-А, гр. Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

