



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...09.01-423-3/...08.03..... /2024 г.

ДО  
Г-ЖА **ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА**  
УПРАВИТЕЛ НА „ДЕБЪР СОЛАР 2023“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MWp и стопанство за съхранение на електрическа енергия“ външна връзка с реконструкция на електропровод и съоръжения за присъединяване в поземлен имот с идентификатор 59080.246.1 по КККР на гр. Първомай, местност „Чилтика“, община Първомай

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-423/21.02.2024 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MWp и стопанство за съхранение на електрическа енергия“ външна връзка с реконструкция на електропровод и съоръжения за присъединяване в поземлен имот с идентификатор 59080.246.1 по КККР на гр. Първомай, местност „Чилтика“, община Първомай.

За целта се предвижда върху терена на метална конструкция (метални маси) да се монтират 22 бр. панели с мощност 430Wp.

Предвижда се в обекта да бъдат изградени 3 броя БКТП 1x1600kVA – 20/0,66kV. Ще се реконструира електропровод „Мечка“, който осигурява връзката с електроенергийната система в Подстанция „Първомай“. В имота ще се изградят и съответните съоръжения за присъединяване, а именно възлова станция, в която ще се монтират съоръжения за измерване и други дейности осигуряващи безопасното функциониране на електроцентралата и стопанството за съхранение на електрическа енергия.

Кабелната линия 20 kV – В зависимост от терена и в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи кабелите ще бъдат положени в предварително направен изкоп. Кабелните линии ще се изпълнят посредством един трифазен сноп от силови кабели. Силовият кабел е с алуминиеви жила за средно напрежение 20kV с омрежена полиетиленова изолация, с водоблокираща лента в областта на екрана - тип NA2XS(F)2Y 3x1x185/16mm<sup>2</sup>. Кабелните линии ще се положат успоредно от БКТП 1, през БКТП 2, през БКТП 3 до възлова станция (ВС).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MWp и стопанство за съхранение на електрическа енергия“** външна връзка с реконструкция на електропровод и съоръжения за присъединяване в поземлен имот с идентификатор 59080.246.1 по КККР на гр. Първомай, местност „Чилтика“, община Първомай, е че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

