



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ..... 0ВОС-11 ..... / ..... 18.01 ..... 2018 г.

До

Директор на Основно училище "Екзарх Антим I"  
гр. Пловдив, общ. Пловдив  
бул. „България“ № 146, ет.3, ап.9

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**“ в УПИ II-1292 - училище, /ПИ с ИД 56784.521.1635 по КК и КР/, кв. 38 - нов по плана на кв. „Освобождение - Гео Милев“, ул. „Захари Стоянов“ №86, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0ВОС-11/04.01.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на физкултурен салон в УПИ II-1292 - училище, /ПИ с ИД 56784.521.1635 по КК и КР/, кв. 38 - нов по плана на кв. „Освобождение - Гео Милев“, ул. „Захари Стоянов“ №86, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Сградата се състои от две части - двуетажна монолитна сграда и едноетажна сграда от метална носеща конструкция.

На кота ±0.00 е предвидено да се помещават следните помещения: фоайе, където е предвидено двураменно стълбище за обслужване на второто ниво и „Зелен покрив“; съблекалня и баня/WC, предвидени за хора в неравностойно положение; коридор; помещение за учители със самостоятелен санитарен възел: стая за чистачка, със самостоятелен санитарен възел; помещение за ОВК и склад инвентар, с вход и към физкултурния салон. Светлата височина на етажа е 2.80 м.

На кота +3.00 са проектирани следните помещения: коридор, обслужващ съблекалните, оборудвани с шкафчета и пейки за сядане - съблекалня момчета с душови помещения и съблекалня момичета с душови помещения. Светлата височина на етажа е 2.80м.

Стълбището води и до „Зелен покрив“, предвиден като сектор за отдих.

Инвестиционното намерение е за изграждане на нов физкултурен салон, а дворът да бъде оформен и решен с игрища за игра и тревни площи.

Застроената площ на цялата сграда на кота ±0.00 е 556.00 м2.

Захранването на обекта с вода е предвидено да се осъществи от съществуващо сградно водопроводно отклонение, захранено от съществуващ уличен водопровод Ф160 ПЕВП по бул. „Васил Априлов“.



Отпадъчните водни количества от фекално - битов характер от сградата е предвидено да се заузват в най - близката точка на съществуващата улична канализационна мрежа Ф160/160см Б по бул. „Васил Априлов“, чрез съществуващо сградно канализационно отклонение Ф400 Б, достатъчно да поеме отпадъчните и дъждовни водни количества.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и харектара на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**“ в УПИ II-1292 - училище, /ПИ с ИД 56784.521.1635 по КК и КР/, кв. 38 - нов по плана на кв. "Освобождение - Гео Милев", ул. „Захари Стоянов“ №86, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

