



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС - 1605(1), 20.07. 2018 г.

До
Стефан Александров Башев
Управител на „ПЕРФОРМ КОМЕРС“ ЕООД
гр. София, район "Триадица"
пл. "Позитано" № 2, Перформ Бизнес Център

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20 KV ОТ БКТП "МАРКОВО РЕЗОРТ-1" ДО БКТП "МАРКОВО РЕЗОРТ-2" местонахождение: УПИ 71.235 техническа инфраструктура и ТП, кв. 2, масив 71; УПИ 71.326 транспорт и инфраструктура (вътрешни улици), масив 71 и УПИ 71.253 техническа инфраструктура и ТП, кв. 3, масив 71, местност "Чонето", землище на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Башев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1605/10.07.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелно ел. захранване 20 kV от БКТП "Марково Резорт-1" ДО БКТП "Марково Резорт-2" с местонахождение: УПИ 71.235 техническа инфраструктура и ТП, кв. 2, масив 71; УПИ 71.326 транспорт и инфраструктура (вътрешни улици), масив 71 и УПИ 71.253 техническа инфраструктура и ТП, кв. 3, масив 71, местност "Чонето", землище на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив.

От БКТП „Маково Резорт-1“ до новия трафопост БКТП „Марково Резорт-2“ ще се положи кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 1x185RM/25 - по едно жило за всяка фаза. Захранващия кабел 20kV ще се изтегли в предвидената тръба тип КОРОДУР Ф 160 в разработената тръбна кабелна канална мрежа, по предходен проект. В РУ 20kV на трафопоста кабелът ще се свърже към предвиденото КРУ(Siemens 8DJH).

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).


Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20 KV ОТ БКТП "МАРКОВО РЕЗОРТ-1" ДО БКТП "МАРКОВО РЕЗОРТ-2" местонахождение: УПИ 71.235 техническа инфраструктура и ТП, кв. 2, масив 71; УПИ 71.326 транспорт и инфраструктура (вътрешни улици), масив 71 и УПИ 71.253 техническа инфраструктура и ТП, кв. 3, масив 71, местност "Чонето", землище на с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

