



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № .....*ОВОС-2681 (2) / ОЧ 92*.....2018 г.

До

д-р Емил Караиванов

Кмет на Община Асеновград

гр. Асеновград, общ. Асеновград

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на резервоар за дизелово гориво в Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци“ в поземлен имот №00702.9.437, местност „Капсида“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2681/12.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на резервоар за дизелово гориво в Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци в поземлен имот №00702.9.437, местност „Капсида“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Предвижда се същият да бъде с капацитет 9000 литра, и с размери на съда Ф1900мм и дължина 3340 мм. Размерите на обваловъчната вана е 2250x4000x500. Хоризонтален цилиндричен резервоар, с единична стена; изработена от въглеродна ламарина UNI -EN 10025, снабден с подпори. Резервоарът е комплектован с механичен нивомер, заземителни връзки от AISI 304 и е външно боядисан с един слой грунд и един слой боя на водна основа.

Дизеловият резервоар е оборудван с: Горен люк с диаметър Ø 420мм; 3 " вход за зареждане на резервоар снабден с месингова бърза връзка; Хомологиран спирателен клапан за защита от препълване при 95% капацитет на резервоара; 1 " ½ (2") във вентилационната тръба, снабден с пламъко гасител; Механичен сензор с плаващо ниво с аналогов часовник; 1 " свободен порт; 1 " смукателен тръбопровод със сферичен кран, клапан VRL калиброван на 0,2□ bar и поцинкована тръба за разходомера; 1 " отвор за източване с капачка.

Не е необходимо изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000437 „Река Черкезица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000437 „Река Черкезица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на резервоар за дизелово гориво в Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци“** в поземлен имот №00702.9.437, местност „Капсида“, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Димитър Димитров**  
За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

