



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №..... ОВОС-2865-1..... /..... 05.12..... 2018 г.

До

Ярева - управител на

„АЖИЯ“ ЕООД
гр. Куклен

Петрова

гр. Куклен,

Сафи

гр. Куклен,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция на въздушна линия НН извод „А“ на ТП-1 гр. Куклен свързана с кабелиране на участъците от стълб ЖБ №1 до ЖБ № 4 и монтаж на ново КРШ-F4 и ел. табло ТЕПО на имотна граница на УПИ I детска градина гр. Куклен, Област Пловдив“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ЯРЕВА, ГОСПОЖО ПЕТРОВА, ГОСПОДИН САФИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2865/03.12.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на въздушна линия НН извод „А“ на ТП-1 гр. Куклен свързана с кабелиране на участъците от стълб ЖБ №1 до ЖБ № 4 и монтаж на ново КРШ-F4 и ел. табло ТЕПО на имотна граница на УПИ I детска градина гр. Куклен, Област Пловдив“. Реконструкцията се налага от предстоящо строителство под съществуващата ВЛНН в имот частна собственост - разширение на магазини 1,2 и 3 и се състои в следното:

- Демонтаж на съществуващи АС проводници между ЖБ стълбове №1 и № 4 , извод "А"на ТП -1 "Училище".
- Демонтаж на съществуващи ЖБ стълбове №1 , № 2 и № 3 , извод "А"на ТП -1 "Училище".
- Изграждане на нова кабелна линия IKV, изпълнена с кабел NAY2Y 4x185 кв.мм. от нова кабелна муфа на съществуващ изведен кабел до нов КРШ- F4,
- Демонтираният от ЖБ №1 стълб съществуващ изведен кабел СВAT 3x185+95мм. кв. се полага в изкоп 0.8/0.4м. до т.2, където се муфира с нов кабел NAY2Y 4x185 кв.мм положен подземно по ново трасе
- При пресичането на отводнителния канал, кабелът се полага в кабелозащитна тръба Gofri Cab Ф 110 мм. в бетонен кожух на 0.5 м под дъното на канала. При пресичането да се монтира и 1 бр. резервна кабелозащитна тръба Gofri Cab Ф 110 мм.



- Монтаж на ново ел. табло ТЕПО 4М(Б+), монтирано до нов КРШ- F4.
- Изгражда се заземление на КРШ и ТЕМО магазини с R < 10 Ома.
- Монтаж на 4 бр. нови кабелни линии IkV, изпълнени с NYU3X10KB.MM. ОТ КРШ -F4 до ГРТ на обектите - 4 бр. магазина.
- Присъединяване на съществуващият кабел СВБТ 3x95+50мм.кв. захранващ ГРТ на сградата на детската градина към ново КРШ-F4.
- Демонтаж на съществуващо ел. табло ТЕМО , от фасадата на магазин 3.
- Нова кабелна линия IKV, изпълнена с кабел NAY2Y 4x185 кв.мм. от нов КРШ- F4 до нов ВКП на ЖБ №4.

Трасето на въздушната линия, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия НН извод „А“ на ТП-1 гр. Куклен свързана с кабелиране на участъците от стълб ЖБ №1 до ЖБ № 4 и монтаж на ново КРШ-F4 и ел. табло ТЕПО на имотна граница на УПИ I детска градина гр. Куклен, Област Пловдив“ е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № 244/05.07.2018 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

