



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ..... ОВОС-2187(1) ..... / 10.10. ..... 2018 г.

До

инж. Таньо

Тепов

ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД

гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) "Кабелна линия 20kV за захранване на „Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия“ в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. куклен, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2187/19.09.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20kV за захранване на „Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия“ в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив. За осъществяване на проекта подземно в изкоп ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm<sup>2</sup> от кабелни муфи в имот 011320 до КРУ на нова РУ 20kV с дължина 500м. И втора кабелна линия 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm<sup>2</sup> с дължина 200м. от разкъсване и муфиране на съществуващ кабел 20kV / между ЖР стълб 70А и В/с Капсида / до нова РУ 20kV.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



**оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Кабелна линия 20kV за захранване на „Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия“ в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. куклен, обл. Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**Доц. Стефан Шилев**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

